



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez_barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsph.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



**АКТ № 2/М/18а ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 8 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 8 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)**

196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 22, корп.3, литер А

Акт № 2/М/18а от 25 сентября 2018 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 8 Московского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 22, корп.3, литер А.

Сведения об Объекте:

Помещения на 3 этажах здания, 1138,00 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)– 0,6 га;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Московского района Санкт-Петербурга, 196006, Московский проспект, д.129

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги

Плановая мощность: 150 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 1,6-8 лет, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Романенко Людмила Алексеевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 8 Московского района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

Акт №2/М/18а
от 25.09.2018

ГБДОУ ДС № 8 Московского района СПб
СПб, Новоизмайловский пр., д. 22, корп.3, литер А



Формат А4

Выполнил

Лист

2

с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет (есть перепад высот, ограниченный бордюром камнем)
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: да, для подъёма продуктов в пищеблок
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБДОУ детский сад № 8 Московского района Санкт-Петербурга расположенное по адресу: 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 22, корп.3, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом №22 от 31.08.2018 г. назначены сотрудники организации:</p> <p>1. Ответственные за обеспечение за обеспечение доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зам по АХЧ – Щербакова Е.К. <p>2. Ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - старший воспитатель – Широкова А.А.; - учитель-логопед – Кунчий Л.М. <p>С ответственными сотрудниками проведен инструктаж, о чем сделана запись в «Журнале инструктажа» от 03.09.2018 г.</p>	Приказ №22 от 31.08.2018
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория – внутридомовой проезд, на пути движения к объекту отсутствует занижение бордюрного камня либо отсутствует, либо не соответствует нормативным требованиям. Для слепых и слабовидящих отсутствует навигация. Внутренняя территория объекта местами не имеет твердого покрытия, есть перепады высот, нет пешеходных путей.	
1.3.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №22 от 31.08.2018
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	На территорию несколько входных групп, расположенных напротив входов в здание. Перед каждым входом со стороны внутридомового проезда каскад перепадов высот, последний перед входом в здание в варианте поднятой площадки, имеющей ограждение бордюрным камнем. Далее вход в тамбур с порогом значительно превышающим нормативные требования.	

		Далее лестница до уровня 1 этажа.	
2.2.	К	Не доступно. Только с сопровождением.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Тактильные и контрастные маркировки отсутствуют. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №22 от 31.08.2018
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К	Условно доступно в пределах площадки перед лестницей 1 этажа. Только с сопровождением. Посещение на электроколяске не рекомендовано.	
3.2.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	С	Условно доступно. Только с сопровождением.	
3.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №22 от 31.08.2018
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К	Обслуживание возможно только на площадке перед лестницей ведущей на 1 этаж здания. Только с сопровождением. Не рекомендовано к посещению. Далее данная категория не рассматривается.	
4.2.	О, Г, У	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №22 от 31.08.2018
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	О, С, Г, У	Туалет для сотрудников не имеет элементов доступности.	
5.3.	О	Условно доступно. Поручни отсутствуют. Кнопка вызова помощи отсутствует. Сопровождение по необходимости.	
5.4.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.5.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.	
5.6.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №22 от 31.08.2018
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №22 от 31.08.2018
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://8sadic.ru На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. На сайте отсутствует: - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости.	

		<ul style="list-style-type: none"> - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		<p>Остановка общественного транспорта: «Новоизмайловский проспект»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 300 м. 2. Время движения пешком 5 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по внутридворовой территории). 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. <p>Остановки доступны для инвалидов-колясочников.</p> <p>Автобусы № 72, 63 частично оснащенные низкопольным подвижным составом.</p> <p>Троллейбусы № 17, 44 частично оснащенные низкопольным подвижным составом.</p> <p>Остановка общественного транспорта: «Новоизмайловский проспект, дом 42»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 300 м. 2. Время движения пешком 5 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по внутридворовой территории). 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. <p>Остановки доступны для инвалидов-колясочников.</p> <p>Автобусы № 72, 63 частично оснащенные низкопольным подвижным составом.</p> <p>Троллейбусы № 17, 44 частично оснащенные низкопольным подвижным составом.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют. Парковка осуществляется на внутридомовом проезде.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт (СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения необходимо создать страничку (раздел) «Доступная среда», где подробно описана доступность вашего объекта согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
4. Разместить кнопку вызова помощи у входной группы или табличку с номером телефона ответственного сотрудника, разместив на ней знак «Инвалид» на желтом фоне. Обозначить кнопку табличкой «Инвалид». Кнопка должна располагаться в доступном и безопасном месте согласно нормативным требованиям.
5. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступной услуги на объекте для инвалидов на кресло-коляске или организовать иной способ оказания услуги (дистанционно, на дому, в ином помещении или иное).
6. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
7. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.
8. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
9. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 8
Московского района Санкт-Петербурга



Президент
СПб ОПОН «На коляске без барьеров»



Акт №2/М/18а
от 25.09.2018

ГБДОУ ДС № 8 Московского района СПб
СПб, Новоизмайловский пр., д. 22, кор.3, литер А



Формат А4

Выполнил

Лист

7